



A	PLYTA BETONOWA POSADZKOWA- wg opisu p.5.2: gr.7 cm
	- beton C20/25
	- zbrojenie rozproszone 25kg/m3
	- utwardzona powierzchniowo
	- polerowana, nablyszczona
	- taka jak BAUTECH w kolorze tytanowo-szarym
	FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA
	STYROPIAN eps 100-040 warstwa wyrównawcza
	gr. od 1-4 cm
	FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA
	STROP ISTNIEJĄCY

B	PLYTA BETONOWA POSADZKOWA: wg opisu p.5.2 gr. 7 cm
	- beton C20/25
	- zbrojenie rozproszone 25kg/m3
	- utwardzona powierzchniowo
	- polerowana, nablyszczona
	- taka jak BAUTECH w kolorze tytanowo-szarym
	FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA
	STYROPIAN eps 100-040
	gr. 27 cm
	FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA
	STROP ISTNIEJĄCY

C	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWAŁNA
	TAKA JAK Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS
	PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE
	TAKA JAK Membrana PM
	PLYTY Z PIANKI PIR W SPADKU
	gr. od 15 cm
	PAROIZOLACJA BITUMICZNA
	TAKA JAK Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
	WARSTWA GRUNTUJĄCA
	TAKA JAK Siplast Primer Szybki Grunt SBS
	PLYTY STROPOWE MONOLITYCZNE
	gr. 12 cm
	KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA
	OBUDOWA Z PŁYT G-K R30

OBUDOWA PRZEBUDOWA BUDOWIELCTWA 61-664 Poznań ul. Starowiejska 13/2 tel. 06 1-665-82-06 fax 06 1-665-82-07 kom. 0-512-301-880 0-512-301-881						Nr rysunku R4
JACEK SOLGAŁA		JAROSŁAW ROMAŃSKI				
Obiekt: PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW						
Inwestor: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW						
Temat rysunku ZABUDOWA PATIO I IZBY PRZYJĘĆ, BUDYNEK H I L PRZĘKROJ A-A				Skala 1:50	Stadium PW	
Imię i Nazwisko:		Nr up. bud.	data		podpis	
arch. Jarosław Romański		448/Pw/94	07.03.2016			
inż. Jacek Solgala		52/87/Pw	07.03.2016			
opracowanie:		25/WPOKK/2015	07.03.2016			
arch. Justyna Luczkowska						