ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU "H"

OZNACZENIE	POMIESZCZENIE	m2
1.02	HALL GŁÓWNY	447,510
1.31/1	KORYTARZ	10,620
1.31/2	POMIESZCZENIE NA WÓZKI	5,260
1.31/3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,270
1.32	POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM	8,780
1.33/1	KORYTARZ	129,650
1.33/2	REJESTRACJA	40,840
1.33/3	ZAPLECZE REJESTRACJI	41,200
1.35	KORYTARZ	46,030
1.36/1	POCZEKALNIA	130,350
1.36/2	REJESTRACJA	39,560
1.36/3	ZAPLECZE REJESTRACJI	36,740
1.37/1	ARCHIWUM	32,570
1.37/2	REJESTRACJA TELEFONICZNA	27,020
1.38	PRZEDSIONEK	4,080
1.39	WC MĘSKIE	12,680
1.40	WC NIEPEŁNOSPR.	4,490
1.41	PRZEDSIONEK	4,180
1.42	WC DAMSKIE	12,080
1.43	GABINET STOMATOLOGICZNY	23,870
1.44	POCZEKALNIA	11,370
	RAZEM	1078,150

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU "L"

OZNACZENIE	POMIESZCZENIE	m2
1.01/1	HALL	67,790
1.01/2	GABINET LEKARSKI	23,650
1.01/3	GABINET LEKARSKI	16,100
1.01/4	GABINET LEKARSKI	22,380
1.01/5	POMIESZCZENIE BIUROWE	24,850
	RAZEM	154,760

LEGENDA

- T.. rozdzielnia elektryczna istniejąca
- LPD szafa IT projektowana
- K.. trasy kablowe elektryczne K.. wg oznaczeń
- K.. trasy kablowe słaboprądowe K.. wg oznaczeń
- C1 Oprawa nastropowa TERRA PC LED 69W 4000K IP66
- C2 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany INDI SYM TC-L 2x55W L940
- C3 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany INDI SYM TC-L 2x55W L840
- C4 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany SLAM LED 95 3LED 9W 4000K
- C7 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ERB 432 LED 13W 4000K
- A1 Oprawa nastropowa SL787 T16 1x54W MICROPRISM, montaż nastropowy
- A2 Oprawa nastropowa SL787 T16 1x28W EVG MICROPRISM, montaż nastropowy
- V1 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany z krytą konstrukcją FL600 S LED 26W 3000K
- B3 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany DL185 LED 1x24W 4000K IP54
- B4 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany INDI SOFT 2x54W T16
- B5 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany DM225 LED 2x17W 4000K
- C11 Oprawa nastropowa TERRA PC LED 36W 4000K IP66
- C5 Oprawa nastropowa FL600 LED 1x46W 4000K
- C6 Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ELA 4x24W T16 IP65 L940
- wyłącznik 1-bieg.
- wyłącznik 1-bieg. szczelny IP44
- wyłącznik seryjny
- wyłącznik zmienny
- przycisk
- Oprawa kierunkowa CRYSTAL CT J LED, jednostronna, naścienna
- Oprawa kierunkowa CRYSTAL CT J LED, dwustronna, podtynkowa
- Oprawa doświetlająca OWA NEW ROAD PLUS CT 1C LED3 (kolor RAL), do sufitu podwieszanego
- Oprawa doświetlająca OWA NEW AREA CT 1C LED3 (kolor RAL), do sufitu podwieszanego
- Oprawa doświetlająca Kwadra ROAD PLUS N CT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa
- Oprawa doświetlająca Kwadra SIDE N CT 1C LED3 (kolor RAL), naścienna
- Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC CT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323

UWAGA DOT. TYPÓW URZĄDZEŃ

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczególnych urządzeń należy traktować jako przykładowy, charakteryzujący konieczne cechy i właściwości. Dopuszcza się zastosowanie zamiennego produktu pod warunkiem, że posiadać on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne.

UWAGI:

1. Instalację wykonać przewodami typu YDY..450/750V.
2. Instalację prowadzić w głównych trasach kablowych, odejścia wykonać w przestrzeniach miedzystropowych w rurkach n/t. Poniżej sufitów podwieszanych instalację wykonać p/t. Zejścia do wyłączników wykonać pionowo pod tynkiem w rurkach PCV.
4. Gniazda ogólne montować na h=0,3m, nad blatem h=1,05m, nad umywalką h=1,15m od posadzki lub na wysokościach według DTR montowanych urządzeń medycznych.
5. W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienkach) stosować osprzęt szczelny o IP44.
6. Stosować osprzęt np. serii Niloe firmy Legrand.
7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
8. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS.
9. Do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziano zasilanie elektryczne. Sposób podłączenia tych urządzeń i ich dokładna lokalizacja według projektów branżowych i DTR urządzeń.
10. Wszystkie instalacje oraz elementy umieszczone nad sufitem podwieszanym muszą zostać pomalowane na kolor czarny.
11. Wszystkie istniejące instalacje (oprawy, łączniki oświetleniowe) w przebudowywanym obszarze budynku H i L zdemontować.

UWAGA! – rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie PRIMOS W122/ KWADRA SIDE zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

UWAGI szczegółowe:

1. Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego zasilić z istniejących lub projektowanych obwodów elektrycznych w danym pomieszczeniu.
2. Na rzucie pokazano adresy wskazujące z jakiej grupy istniejącej rozdzielnicy zasilić projektowane urządzenia. W miejsce oznaczenia "x" przyjąć kolejny wolny numer obwodu.
3. Nadać kolejne numery projektowanych obwodów z rozdzielnic TE 1-1 i TE 2-1. Po wykonaniu instalacji zaktualizować numerację obwodów w dokumentacji powykonawczej.
4. Oświetlenie podstawowe – oprawy zaznaczone kolorem czerwonym zasilane są z części oświetlenia podstawowego TON... danej rozdzielnicy elektrycznej.
5. Oświetlenie rezerwowane – oprawy zaznaczone kolorem niebieskim zasilane są z części oświetlenia rezerwowanego TOR... danej rozdzielnicy elektrycznej.
6. Oświetlenie nocne – oprawy zaznaczone kolorem fioletowym zasilane są z części oświetlenia administracyjnego TOA... danej rozdzielnicy elektrycznej.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE	PI03		PI22
	PI05		PI23
	PI06		PI24
	PI15		PI25
	PI17		PI26
	PI18		PI27
	PI21	H	KOD: HYDRANT

Adresacja opraw awaryjnych - centralny monitoring

01.01.02 – Numer linii, Numer rozdzielacza, Numer oprawy

Uwaga: Numer linii i rozdzielacza zaktualizować na etapie realizacji i nadać kolejny wolny numer w istniejącym systemie monitoringu opraw awaryjnych prod. Hybryd

xx.xx.02 – Numer linii, Numer rozdzielacza, Numer oprawy

Uwaga: Oprawy awaryjne w budynku L wpiąć do istniejącej magistrali monitoringu opraw. W miejsce xx wstawić numer istniejącej linii i rozdzielacza w budynku L

REWIZJA 1

OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 61-664 Poznań ul. Starowiejska 1b/2 tel. 061-665-82-06 fax 061-665-82-07 kom. 0-512-301-880 0-512-301-881
ACSTUDIO JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROMAŃSKI

Nr rysunku: **IE-01**

Obiekt: PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

Inwestor: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

Temat rysunku: Plan instalacji oświetlenia Budynek H i L - RZUT PARTERU

Skala: 1:100 | Stadium: PW

	Imię i Nazwisko:	Nr up. bud.	data	podpisy
Projektował:	mgr inż. Kazimierz Ciślak	3/PW/92	07.03.2016	[signature]
Opracował:	mgr inż. Piotr Górnik		07.03.2016	[signature]
Sprawdził:	mgr inż. Eugeniusz Górnik	388/73/Pm	07.03.2016	[signature]