## Opis Przedmiotu Zamówienia

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Nazwa zadania: Usługa konserwacji, naprawy i kontroli stacji oczyszczania ścieków w budynku Kliniki Pediatrii i Chorób infekcyjnych przy ul. T. Chałubińskiego 2 we Wrocławiu** | |
| 2. | 1) mechaniczne czyszczenie dwóch zbiorników stacji oczyszczania ścieków o pojemności 1 m3, znajdujących się w budynku Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Zamawiającego przy ul. T. Chałubińskiego 2 we Wrocławiu, z wykorzystaniem samochodu asenizacyjnego wraz z odblokowaniem pomp, w tym udrażniania kanalizacji z zalegających zanieczyszczeń i puszczaniem wody na oddziałach kliniki – na podstawie harmonogramu (12 razy w okresie obowiązywania Umowy, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące) lub na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, w przypadkach niecierpiących zwłoki;<br>2) przeprowadzenia kontroli pracy stacji oczyszczania ścieków, w tym kontroli pracy pompy oraz szafy sterowniczej z pracą układu stacji, po każdorazowym wykonaniu czyszczenia stacji;<br>3) naprawy poprzez wymianę 2 łańcuchów utrzymujących pompę w zbiornikach stacji oczyszczania ścieków, w przypadku stwierdzenia podczas czyszczenia stacji, konieczności wykonania takiej naprawy;<br>4) dostarczania i uzupełniania podchlorynu sodu w zbiorniku stacji oczyszczania ścieków, o roztworze 15%, pojemności jednego opakowania 35 kg z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy (według zapotrzebowania Zamawiającego, szacunkowo 4 razy w okresie obowiązywania Umowy);<br>5) usuwania awarii stacji oczyszczania ścieków celem zapewnienia ciągłości pracy stacji, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego;<br>6) diagnostyka oraz usuwanie awarii stacji oczyszczalni ścieków | |
| 3. | Wymagania w stosunku do wykonawcy (np. doświadczenie, potencjał techniczny, certyfikaty, atesty, itp.) | Potencjał techniczny Wykonawcy:<br>· Kadra techniczna posiadająca odpowiednie doświadczenie<br>· złoży deklarację dyspozycyjności do szybkiego usuwania awarii (szybki czas reakcji - przyjazd do 48 godzin od momentu zgłoszenia)<br>· zadeklaruje znajomość konstrukcji oczyszczalni ścieków przy ul. Chałubińskiego 2. |
| 4. | Termin realizacji usługi, dostawy | Mechaniczne czyszczenie dwóch zbiorników wraz z odblokowaniem pomp co dwa miesiące w okresie 24 miesięcy |
| 5. | Proponowany okres gwarancji (usługi, części, urządzenia) | ☒ miesięcy 24<br>☐ lat …… |
| 6. | Dodatkowe warunki jakościowe i realizacji | 1. Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.<br>2. Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony.<br>3. Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.<br>4. Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) oraz wymaganiami ochrony środowiska. |